


**ANAGRAFICA EDIFICIO**

Comune: VIGNONE  
 Indirizzo: VIA FRANCIOLI REGINETTA, 44  
 NCEU: f. 5 n. 552 sub. 5  
 Piano: n 2 N 3  
 Progettista:  
 Direttore dei Lavori:  
 Costruttore:

**DATI GENERALI**

Destinazione d'uso: E1 (1)  
 Anno di costruzione/ultima ristrutturazione: 1900  
 Tipologia edificio: Edificio in Linea  
 Volume lordo riscaldato (m³): 196,8  
 Superficie disperdente totale (m²): 107,4  
 Fattore di forma S/V (m⁻¹): 0,5457  
 Trasmittanza media superfici opache (W/m²k): 2,46  
 Trasmittanza media superfici trasparenti(W/m²k): 4,19  
 Zona climatica e Gradi Giorno: E / 2888  
 Superficie utile Su (m²): 55,6  
 Tipologia impianto di riscaldamento: Autonomo  
 Fonte energetica per riscaldamento: Gas naturale  
 Fonte energetica per acqua calda sanitaria: Gas naturale




**FOTO**



**CLASSE ENERGETICA**

Basso consumo



Alto consumo

Indice prest. energ. reale: 379,2571 kWh/m²

Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: %

**INDICI DI FABBISOGNO DELL'EDIFICIO**

Fabbisogno di energia termica utile ideale = 270,05 kWh/m²



limite di legge 70 kWh/m²

Fabbisogno di energia termica primaria per acqua calda sanitaria = 23,46 kWh/m²



**EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA**

ETTARI DI BOSCO = 0,0428 Ha



**RACCOMANDAZIONI**

SISTEMA	INTERVENTO	PRIORITA'	TEMPO DI RITORNO
EDIFICIO	Cappotto Termoisolante	ALTA	> 10 anni
	Sostituzione serramenti con altri basso-emissivi	ALTA	> 10 anni
IMPIANTO	Sostituzione caldaia con una a gas a condensazione	ALTA	< 8 anni

N. certificato: 2012 101600 0082 B1 Scadenza: 27/06/2022

*Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including 'Polo Politi', 'Juca Brunetti', and 'Stefano Brunetti'.*

ULTERIORI INFORMAZIONI ENERGETICHE

N. certificato: 2012 101600 0082

B1

Classe energetica globale nazionale dell'edificio	G
Prestazione energetica raggiungibile	29,79 kWh/m2
Indice di prestazione energetica riscaldamento nazionale	355,77 kWh/m2
Limite normativo nazionale per il riscaldamento	78,43 kWh/m2
Qualità termica estiva edificio (D.M. 26/06/2009)	I
Rendimento medio globale stagionale dell'impianto di riscaldamento	0,759
Limite normativo regionale impianto termico (D.G.R. 46-11968)	0,8124
Coefficiente di prestazione della pompa di calore (se installata)	
Limite normativo per prestazione energetica della pompa di calore (se installata)	

**ULTERIORI INFORMAZIONI**

Motivazione di rilascio del presente attestato: Passaggio di proprietà  
 Data titolo abilitativo a costruire/ristrutturare:  
 Rispetto degli obblighi normativi in campo energetico ( )

**DICHIARAZIONI**

Il sottoscritto certificatore MAURIZIO PUGLIA, nato a NOVARA (NOVARA), il 18/11/1970 residente a VERBANIA (VERBANO-CUSIO-OSSOLA) CF PGLMRZ70S18F952N ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio oggetto della presente certificazione o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici pubblici o di uso pubblico, di operare in nome e per conto dell'ente pubblico ovvero dell'organismo di diritto pubblico proprietario dell'edificio oggetto del presente attestato di certificazione energetica e di agire per le finalità istituzionali proprie di tali enti ed organismi.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs 30 giugno 2003 n. "Codice in materia di dati personali".

Li Verbania il 27/06/2012

Firma digitale del Certificatore

MAURIZIO PUGLIA N. 101600



Data invic  
 Certificatc  
 Co-certific  
 Codice At

Si attesta

L'ACE fa  
 Destinazi  
 Tipologia  
 Provincia  
 Comune:  
 Indirizzo:  
 Dati cata

Torino, i

ver PC  
 [Signature]  
 stetto


CA

B1

2

gli ni


### RICEVUTA CODICE ACE



Data invio: 27/06/2012  
Certificatore: PUGLIA MAURIZIO  
Co-certificatore:  
Codice ACE: 2012 101600 0082

Si attesta che il SICEE ha ricevuto correttamente il certificato firmato digitalmente dal certificatore indicato.

L'ACE fa riferimento alla seguente:  
Destinazione d'uso: Abitazione adibite a residenza con carattere continuativo,  
Tipologia edificio: appartamento in edificio multipiano  
Provincia: VERBANO-CUSIO-OSSOLA  
Comune: VIGNONE  
Indirizzo: VIA FRANCIOLI REGINETTA, 44  
Dati catastali: sez. - foglio 5 particella 552 subalterno 5.



Torino, 1 27/06/2012

Ing. Stefania Crotta  
REGIONE PIEMONTE  
Direzione Innovazione, Ricerca e Universit  
Settore politiche energetiche  
Torino

Per Paolo B. Crotta  
Stefania Crotta  
fca B. Crotta  
Pagina 1 di 1