

ANAGRAFICA EDIFICIO

Comune: VIGNONE
 Indirizzo: VIA FRANCIOLI REGINETTA, 44
 NCEU: f. 5 n. 552 sub. 4
 Piano: n 1 N3
 Progettista:
 Direttore dei Lavori:
 Costruttore:

DATI GENERALI


Destinazione d'uso: E1 (I)
 Anno di costruzione/Ultima ristrutturazione: 1900
 Tipologia edificio: Edificio in Linea
 Volume lordo riscaldato (m³): 206,8
 Superficie disperdente totale (m²): 168,4
 Fattore di forma S/V (m⁻¹): 0,8143
 Trasmittanza media superfici opache (W/m²k): 2,45
 Trasmittanza media superfici trasparenti (W/m²k): 4,19
 Zona climatica e Gradi Giorno: E / 2888
 Superficie utile Su (m²): 55,6
 Tipologia impianto di riscaldamento: Autonomo
 Fonte energetica per riscaldamento: Gas naturale
 Fonte energetica per acqua calda sanitaria: Gas naturale

FOTO



CLASSE ENERGETICA

Basso consumo



Alto consumo

Indice prest. energ. reale: 454,7961 kWh/m²

Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: %

INDICI DI FABBISOGNO DELL'EDIFICIO

Fabbisogno di energia termica utile ideale = 329,49 kWh/m²



limite di legge 70 kWh/m²

Fabbisogno di energia termica primaria per acqua calda sanitaria = 23,47 kWh/m²



EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA

ETTARI DI BOSCO = 0,0514 Ha



RACCOMANDAZIONI

SISTEMA	INTERVENTO	PRIORITA'	TEMPO DI RITORNO
EDIFICIO	Cappotto termoisolante	ALTA	> 10 anni
	Sostituzione serramenti con altri basso-emissivi	ALTA	> 10 anni
IMPIANTO	Sostituzione caldaia con una a gas a condensazione	ALTA	< 8 anni

N. certificato: 2012 101600 0081 B1 Scadenza: 27/06/2022

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

RICEVUTA CODICE ACE

Data invio: 27/06/2012

Certificatore: PUGLIA MAURIZIO

Co-certificatore:

Codice ACE: 2012 101600 0081

Si attesta che il SICEE ha ricevuto correttamente il certificato firmato digitalmente dal certificatore indicato.

L'ACE fa riferimento alla seguente:

Destinazione d'uso: Abitazione adibite a residenza con carattere continuativo,


Tipologia edificio: appartamento in edificio multipiano

Provincia: VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Comune: VIGNONE

Indirizzo: VIA FRANCIOLI REGINETTA, 44

Dati catastali: sez. - foglio 5 particella 552 subalterno 4.



Pier Paolo Bolito
Stefano Brunetti

Torino, 1 27/06/2012

Paolo Ursan
Luca Brunetti

Ing. Stefania Crotta
REGIONE PIEMONTE
Direzione Innovazione, Ricerca e Univ
Settore politiche energetiche
Torino